



◆ ポリエチレン管 接合チェックシート

■ 各種継手のチェックシートを掲載。施工管理にご使用ください

EF接合などの配管接合を適切に行う目的で、“接合チェックシート”を採用するケースが増えてきました。同じ、ポリエチレン管接合でも、継手によっては注意するポイントも異なります。使用する継手、目的に合わせて、施工にあったチェックシートを活用ください。

カタログに記載のQRコードから、ダウンロードできます。

EF 継手チェックシート（片受）

URL ▶ <https://www.eslontimes.com/system/page/13/1171/#check01>



EF 継手チェックシート									
工事名		管種・呼び径		図面 No.					
発電機の確認	電気容量	※出力が2KVA以上あること							
	正常動作確認	正・異	※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等						
融着機の確認	仕様	※共用タイプ、またはその他							
	正常動作確認	正・異	※温度がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等						
(検査のポイント) 施工番号 15:30									
検査箇所番号		記入例							
略図									
条件	天候	晴	雨	曇	霧	雪	氷	雨	雪
	湿度の有無	有	無	有	無	有	無	有	無
接合	管の点検・清掃 ¹⁾	○							
	切削長さ・切削面の記入	○							
	融着面の切削 ²⁾	○							
	アセトン清掃 ³⁾	○							
	挿入確認の記入	○							
通電	挿入・クラップ固定 ⁴⁾	○							
	コネクタ接続	○							
検査	バーコード読みとり	○							
	融着機の正常終了	⑤・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
	通電終了時刻	15:20	：	：	：	：	：	：	：
	インサーターの脱離	⑤・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
判定	クラップ取り外し時刻	15:35	：	：	：	：	：	：	：
	判定	⑤・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否
【判定基準】 1) 管の点検・清掃 : 有るべきでないこと、管に土や汚れが付着していないこと 2) 融着面の切削 : 削り残しや切削面が荒れないこと 3) アセトン清掃 : 潤滑油を付着したままで行うこと、清掃後の融着面に砂や水の付着がないこと 4) 挿入・クラップ固定 : 挿入不足や斜め挿入がないこと 備考：									
施工日		施工者		現場代理人					
平成 年 月 日		氏 名		氏 名		配水管工			

EF 継手チェックシート（サドル融着）

URL ▶ <https://www.eslontimes.com/system/page/13/1171/#check03>



EF 継手チェックシート(サドル融着)									
工事名		管種・呼び径		図面 No.					
発電機の確認	電気容量	※出力が2KVA以上あること							
	正常動作確認	正・異	※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等						
融着機の確認	仕様	※共用タイプ、またはその他							
	正常動作確認	正・異	※温度がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等						
(施工のポイント)									
検査箇所番号		記入例							
略図									
条件	天候	晴	雨	曇	霧	雪	氷	雨	雪
	湿度の有無	有	無	有	無	有	無	有	無
接合	管の点検・清掃 ¹⁾	○							
	切削長さ・切削面の記入	○							
	融着面の切削 ²⁾	○							
	アセトン清掃 ³⁾	○							
	挿入確認の記入	○							
通電	挿入・クラップ固定 ⁴⁾	○							
	コネクタ接続	○							
検査	バーコード読みとり	○							
	融着機の正常終了	⑤・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
	インサーターの脱離	⑤・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
	クラップ取り外し時刻	15:30	：	：	：	：	：	：	：
判定	判定	⑤・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否
	備考								
施工日		施工者		現場代理人					
平成 年 月 日		氏 名		氏 名		配水管工			

各種継手のEF接合チェックシートは、こちらから: <https://www.eslontimes.com/system/page/13/1171>

積水化学では、これからも水道工事の品質確保、施工性改善に役立つ製品を開発してまいります。
今後ともエスロハイパーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
土木システム営業所 022(217)0607

東日本支店
東京土木システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

中部支店
設備システム営業所 052(307)6806

西日本支店
近畿設備システム営業所 06(6365)4510
中国設備システム営業所 082(224)6219
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 087(821)2113

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)
直需・ストック営業部 011(737)6330

お客様相談室
【東京】03(5521)0505
【大阪】06(6365)4133



エスロハイパーJW
製品ページへの
アクセスはコチラ!

エスロタイムズ on the Web
<https://www.eslontimes.com>