

適 合 証 明 書

供 給 者 : 積水化学工業株式会社 群馬工場 製造部

所 在 地 : 群馬県伊勢崎市境下湊名54番地
TEL 0270-76-3355 (代表)
FAX 0270-76-3462

製 品 : エスロハイパーAW HP パイプ・継手

上記製品が、下記と適合することを証明します。

文 書 番 号

標 題

水道法施行令第6条
厚生労働省令第14号
厚生労働省令第15号

「給水装置の構造及び材質の基準」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
「水道施設の技術的基準を定める省令」

付 記 : 弊社製品「エスロハイパーAW HP パイプ及び継手」は、

ISO 9001:2015 / JIS Q 9001:2015 に適合した品質管理システムのもとに

製造されています。

ISO登録

登録証番号: JQA-1838 登録日: 1997年8月8日

発行日 : 令和 8年 8月 7日

〒105-8566

東京都港区虎ノ門2-10-4 株式会社積水化学工業

環境・ライフラインカンパニー 技術・開発部

環境・ライフラインカンパニー 技術・開発部



試験検査成績書

令和 8年 8月 7日

群馬県伊勢崎市境下測量54

積水化学工業株式会社群馬工場



高圧型 給水用耐震型高性能ポリエチレン管・管継手(エスロハイパーAW HP)についての試験検査結果は下記の通りです。

試験項目	性能基準		分析結果	判定
耐圧試験	2.5MPaの静水圧を2分間加え、 水漏れ、変形、破損、その他の 異常が無い事		—	合格
浸出試験	味	異常無き事	異常無し	合格
	臭気	異常無き事	異常無し	
	色度	1.0度以下	0.5度未満	
	濁度	0.5度以下	0.1度未満	
	有機物(TOC)	0.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	
	残留塩素の減量	0.7mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ未満	

試驗報告書

積水化学工業株式会社 商品開発センター 様

計量証明事業登録 群馬県 環第5号・15号・25号
計量証明事業登録 群馬県 群特第1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県23水第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

平成29年6月2日にご依頼頂きましたお持ち込み試料の試験結果を以下の通りご報告申し上げます。

株式会社 環境技研

群馬県高崎市金古町1709-1
TEL 027-372-5111
FAX 027-372-5001

試験完了日 平成 29年 6月 13日

[illegible]

備考

結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。
試験方法は平成15年厚労告261号、平成15年厚労告318号及びJWWA Z110:2016に従った。

計量管理者	橋爪 一樹
測定担当者	橋爪, 山本

試驗報告書

積水化学工業株式会社 商品開発センター 様

計量証明事業登録 群馬県 環第5号・15号・25号
計量証明事業登録 群馬県 群特第1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県23水第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

平成29年6月27日にご依頼頂きましたお持込み試料の試験結果を以下の通りご報告申し上げます。

株式会社 環境技研

群馬県高崎市金古町1709-1
TEL 027-372-5111
FAX 027-372-5001

試験完了日 平成 29年 7月 5日

[illegible]

備考

結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。
試験方法は平成15年厚労告261号、平成15年厚労告318号及びJWWA Z110:2016に従った。

計量管理者	橋爪 一樹
測定担当者	橋爪, 山本

ISO 9001

マネジメントシステム登録証

登録番号 : JQA-1838

積水化学工業株式会社

群馬工場

群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地

当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、本登録証に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

ISO 9001 :2015+Amd 1:2024 / JIS Q 9001:2025

登録活動範囲 :

硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の設計・開発及び製造

登録日 : 1997 年 8 月 8 日

登録更新日 : 2026 年 8 月 8 日

有効期限 : 2029 年 8 月 7 日

本証書の有効性は、当機構までお問い合わせの上、確認することができます。

一般財団法人日本品質保証機構

東京都千代田区神田須田町 1-2-5

理事/マネジメントシステム部門長

深尾卓



Member of



JQA



MS
CM009



091

対象となる事業所	活動範囲
積水化学工業株式会社 群馬工場 群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地	硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の設計・開発及び製造
東日本積水工業株式会社 本社 群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地	硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の製造

ISO 9001

Management System Certificate

Certificate Number: JQA-1838

SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.

Gunma Plant

54 Sakaishimofuchina, Isesaki-city, Gunma, Japan

JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of this certificate, which has been assessed and found to comply with the requirements of;
ISO 9001 :2015+Amd 1:2024 / JIS Q 9001:2025

Scope of Registration :

Design/development and manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings
and polyethylene pipes & fittings.

Registration Date: August 8, 1997

Last Renewal Date: August 8, 2026

Expiry Date: August 7, 2029

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.



TAKU FUKAO

Board Director/

Executive Officer, Management Systems

1-25 Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

Member of



MS
CM009



091

Covered Organization	Scope of Activity
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. Gunma Plant 54 Sakaishimofuchina, Isesaki-city, Gunma, Japan	Design/development and manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings and polyethylene pipes & fittings.
HIGASHINIHON SEKISUI INDUSTRY CO., LTD. Head Office 54 Sakaishimofuchina, Isesaki-city, Gunma, Japan	Manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings and polyethylene pipes & fittings.