

適 合 証 明 書

供 給 者 : 積水化学工業株式会社 群馬工場 製造部

所 在 地 : 群馬県伊勢崎市境下湊名54番地
TEL 0270-76-3355 (代表)
FAX 0270-76-3462

製 品 : エスロハイパーJW パイプ・継手

上記製品が、下記と適合することを証明します。

文 書 番 号

標 題

水道法施行令第6条
厚生労働省令第14号
厚生労働省令第15号

「給水装置の構造及び材質の基準」
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
「水道施設の技術的基準を定める省令」

付 記 : 弊社製品「エスロハイパーJW パイプ及び継手」は、

ISO 9001:2015 / JIS Q 9001:2015 に適合した品質管理システムのもとに

製造されています。

ISO登録

登録証番号: JQA-1838 登録日: 1997年8月8日

発行日 : 令和 8年 8月 7日

〒105-8566

東京都港区虎ノ門2-10-4 森ビル株式会社

積水化学工業株式会社

環境・ライフライン部 技術課



試験検査成績書

令和 8年 8月 7日

群馬県伊勢崎市境下測量54

積水化学工業株式会社群馬工場



水道用耐震型高性能ポリエチレン管・管継手(エスロハイパーJW)についての試験検査結果は下記の通りです。

試験項目	性能基準		分析結果	判定
耐圧試験	2.5MPaの静水圧を2分間加え、 水漏れ、変形、破損、その他の 異常が無い事		—	合格
浸出試験	味	異常無き事	異常無し	合格
	臭気	異常無き事	異常無し	
	色度	1.0度以下	0.5度未満	
	濁度	0.5度以下	0.1度未満	
	有機物(TOC)	0.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ未満	
	残留塩素の減量	0.7mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ未満	

試験報告書

積水化学工業株式会社 群馬工場 様
東日本積水工業株式会社 様

計量証明事業登録 群馬県 環第5号・15号・25号
計量証明事業登録 群馬県 群特第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

2026年6月26日にご依頼頂きましたお持込み試料の
試験結果を以下の通りご報告申し上げます。

株式会社 環境技研
群馬県高崎市金古町1709-1
TEL 027-372-5111
FAX 027-372-5001

試験完了日 2026年 7月 7日

試料名	水道配水用ポリエチレン継手 EF22° ベンド50 (JWWA・K145)						
件名	JWWA Z108:2016による水道用資機材・浸出性能試験						
試験概要	—						
採取年月日	2026年6月24日						
採取者	(公社)日本水道協会 武井様 (積水化学工業㈱ 湯澤様依頼)						
採取点	—						
立会者	—						
天候	—	気温(℃)	—	水温(℃)	—	流量	—
外観	—	臭気	—			透視度	—
試験項目		試験結果			試験方法		
濁度		0.1 未満 (度)			積分球式光電光度法		
色度		0.5 未満 (度)			透過光測定法		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 未満 (mg/L)			全有機炭素計測定法		
残留塩素の減量		0.1 未満 (mg/L)			ジエチル-p-フェニレンジアミン法		
臭気		異常なし			官能法		
味		異常なし			官能法		
—以下余白—							

ISO 9001

マネジメントシステム登録証

登録番号 : JQA-1838

積水化学工業株式会社

群馬工場

群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地

当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、本登録証に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

ISO 9001 :2015+Amd 1:2024 / JIS Q 9001:2025

登録活動範囲 :

硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の設計・開発及び製造

登録日 : 1997 年 8 月 8 日

登録更新日 : 2026 年 8 月 8 日

有効期限 : 2029 年 8 月 7 日

本証書の有効性は、当機構までお問い合わせの上、
確認することができます。

一般財団法人日本品質保証機構

東京都千代田区神田須田町 1-2-5

理事/マネジメントシステム部門長

深尾卓



Member of



JQA



MS
CM009



091

対象となる事業所	活動範囲
積水化学工業株式会社 群馬工場 群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地	硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の設計・開発及び製造
東日本積水工業株式会社 本社 群馬県伊勢崎市境下湊名 5 4 番地	硬質塩化ビニル管・加工継手及びポリエチレン管・継手の製造

ISO 9001

Management System Certificate

Certificate Number: JQA-1838

SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.

Gunma Plant

54 Sakaishimofuchina, Isesaki-city, Gunma, Japan

JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of this certificate, which has been assessed and found to comply with the requirements of;
ISO 9001 :2015+Amd 1:2024 / JIS Q 9001:2025

Scope of Registration :

Design/development and manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings
and polyethylene pipes & fittings.

Registration Date: August 8, 1997

Last Renewal Date: August 8, 2026

Expiry Date: August 7, 2029

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.



TAKU FUKAO

Board Director/

Executive Officer, Management Systems

1-25 Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

Member of



MS
CM009



091

Covered Organization	Scope of Activity
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. Gunma Plant 54 Sakaishimofuchina, Iseaki-city, Gunma, Japan	Design/development and manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings and polyethylene pipes & fittings.
HIGASHINIHON SEKISUI INDUSTRY CO., LTD. Head Office 54 Sakaishimofuchina, Iseaki-city, Gunma, Japan	Manufacture of unplasticized polyvinyl chloride pipes & fittings and polyethylene pipes & fittings.